

1.1.10) มีระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) ที่สามารถสำรองไฟ ที่ Full Load ได้อย่างน้อย 10 นาที และระบบไฟฟ้าสำรอง (Power Generator) จะต้องสามารถขึ้นได้ภายใน 10 นาที

นอกจากจะมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Power Generator 3 เครื่องแล้ว ยังมีเครื่องสำรองไฟขนาด 10 KW จำนวน 4 เครื่อง และ ขนาดอื่นๆ สำหรับเครื่อง Server มีเครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า (Stabilizer) 30kVA และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกอย่างเพียงพอ ซึ่งสามารถแจ้งเตือนความผิดปกติของแรงดันไฟฟ้า และ สถานะไฟฟ้าผ่านไลน์ Notify ได้ เพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานอย่างต่อเนื่องมีระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) ที่สามารถสำรองไฟ ที่ Full Load ได้อย่างน้อย 10 นาที และระบบไฟฟ้าสำรอง (Power Generator) และสามารถขึ้นได้ภายใน 8 วินาที













