

1.1.11) มีหน่วยกระจายไฟฟ้า (Power Distribution Units) อย่างน้อย 2 ชุด (1 Active – 1 Alternative)

ในห้อง SERVER มี PDU (Power Distribution Unit) อุปกรณ์ ควบคุมและแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นลักษณะปลั๊กรางที่ป้องกันกระแสไฟเกิน ที่เกิดจากฟ้าผ่าได้ เชื่อมต่อก่อนเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าขนาด 10 Kva และ 3 Kva

