

1.6.7 มีระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ รองรับได้อย่างน้อย 10 นาทีทุกตัวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผู้ป่วย

สามารถสำรองไฟฟ้าได้ ประมาณ ไม่น้อยกว่า 10 นาที



มีใช้งาน เครื่องสำรองไฟฟ้า ที่ใช้งาน ดังนี้

1. Syndome Atom ขนาด 850 VA
2. APC ขนาด 850 VA
3. Aberex ขนาด 850 VA